

ЗАТВЕРЖУЮ

Ректор ТДАТУ

проф. В.М. Кюрчев

« ____ » 2017 г.

ЗАТВЕРЖУЮ

Начальник Якимівського МУВГ

І.М. Бочон

2017 г.



АКТ

**ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ,
ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ**

Ми, що підписалися нижче, представник Таврійського державного агротехнологічного університету (ТДАТУ) Курашкін С.Ф. – к.т.н. з одного боку і представники Якимівського міжрайонного управління водного господарства (МУВГ) заступник начальника, начальник відділу енергозбереження та зв'язку Фурман В.Л., головний інженер Зануда О.В., головний бухгалтер Голованова О.М. з іншого боку склали цей акт про те, що з 18.04.2017 р. по 21.04.2017 р. в результаті проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт на експлуатаційній ділянці №4 Якимівського МУВГ впроваджений пристрій дистанційного діагностування режимів роботи і керування силовим електрообладнанням. В процесі впровадження виконані наступні роботи: монтаж, налаштування і тестова експлуатація пристрою.

Річний економічний ефект від впровадження пристрою дистанційного діагностування режимів роботи і керування силовим електрообладнанням за попередніми розрахунками складає 615 грн.

Рекомендації по подальшому впровадженню результатів роботи:

- підвищити навантажувальну здатність пристрою;
- увести зворотній зв'язок (спроможність отримувати дані про підтвердження вимкнення/увімкнення електрообладнання);
- розробити методику налаштування пристрою.

Представник ТДАТУ:

Керівник НДР

С.Ф. Курашкін

Представник Якимівського МУВГ:

Начальник відділу енергозбереження та зв'язку

В.Л. Фурман

Гол. інженер

О.В. Зануда

Гол. бухгалтер

О.М. Голованова