

Таблиця 1 – Світлотехнічна відомість

Номер приміщення на плані	Назва	Характеристика приміщення							Вид освітлення	Система освітлення	Загальне освітлення						Штепс. розетка		Встановлена потужність, Вт	Питома потужність, Вт
		Довжина, м	Ширина, м	Площа, м ²	Висота, м	Характеристика середовища	Коеф. відбиття.				Е _н , лк	Коефіцієнт запаса	Світильники			Загальна потужність	Тип, потужність, Вт	Кількість		
							ρ _{ст} , %	ρ _{пот} , %					Тип	Потужність, Вт	Кількість					
1	Цех первинної обробки молока	23	15	460	3,5	Сире	50	30	роб.	заг. рівн.	150	1,3	LED Sonata 36	36	36	1296	-	-	1296	2,8
2	Майстерня	5	3	15	3,5	Сире	50	30	роб.	заг. рівн.	100	1,15	НСП02	20	1	20	-	-	20	5,7
3	Холодильна камера	10	5	50,0	3,5	Сире	30	10	роб.	заг. рівн.	20	1,15	НСП02	20	4	80	-	-	80	1.6
4	Коридор	5	2	10	3,5	Сире	50	30	роб.	заг. рівн.	20	1,15	НСП02	20	1	20	-	-	20	5.7
5	Електрощитова	5	5	25	3,5	Сухе	50	30	роб.	заг. рівн.	50	1,15	НСП02	20	1	20	-	-	20	0.8
6	Кімната для персоналу	5	3	15	3,5	Сухе	80	50	роб.	заг. рівн.	200	1,3	НСО02	20	1	20	У86РМ 1000	1	1020	68,0